



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, дом 118

Тел.: (38557) 4-49-02

E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора реквизиты, адрес, телефон, e-mail)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(место принятия решения)

**Решение об окончании исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований
от 01.08.2025 № 11/157**

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Котляр Елена Анатольевна,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора))

установив, что согласно полученной информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований

(истечение срока исполнения выданного предписания, поступление от контролируемого лица документов и сведений, получение

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований)

в отношении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.08.2024 г. № 11/160, выданного МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" ИНН: 2269009564, ОГРН: 1112209002652,

(наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН (ОГРНИП))

по результатам профилактического визита

(указываются основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, сведения о причинении вреда (ущерба) и т.д.)

Исходя из п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.08.2024 № 11/160 контролируемому лицу надлежало в срок до 01.08.2025 выполнить следующие действия:

658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, пер. Центральный, 15:

п. 1. В групповой группы № 4 открывающиеся окно оборудовать москитной сеткой, в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 2. В групповой группы № 2 не допускать использование ламп с разным световым излучением: белый,

тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

658256, Алтайский край, Рубцовский район, п. Зелёная Дубрава, ул. Топольная, 1а:

п. 3. В приемной группы № 3 устранить дефекты между потолком и стеной, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 4. В групповой группы № 3 открывающиеся окно оборудовать москитной сеткой, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 5. В групповой группы «Воробушки» не допускать использование ламп с разным световым излучением: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 6. В приемной и групповой группы «Гномики» устранить дефекты и повреждения стены, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

658240, Алтайский край, Рубцовский район, с. Безрукавка, ул. В.К. Арнольда, 35:

п. 7. В групповой группы «Радуга», «Звездочки» открывающиеся окно оборудовать москитной сеткой, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 8. В групповой группы «Лучики» не допускать использование ламп с разным световым излучением: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 9. В теновом навесе, расположенном на территории групповой площадке старшей группы, устранить дефекты и повреждения пола, в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно ходатайства юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА"

(указывается источник поступления документов и сведений)

выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований в части п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 следует признать исполненным вследствие того, что:

658248, Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, пер. Центральный, 15:

п. 1. В групповой группы № 4 открывающиеся окно оборудовано москитной сеткой, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 2. В групповой группы № 2 не допускается использование ламп с разным световым излучением: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

658256, Алтайский край, Рубцовский район, п. Зелёная Дубрава, ул. Топольная, 1а:

п. 3. В приемной группы № 3 устранены дефекты между потолком и стеной, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 4. В групповой группы № 3 открывающиеся окно оборудовано москитной сеткой, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 5. В групповой группы «Воробушки» не допускается использование ламп с разным световым излучением: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 6. В приемной и групповой группы «Гномики» устранены дефекты и повреждения стены, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

658240, Алтайский край, Рубцовский район, с. Безрукавка, ул. В.К. Арнольда, 35:

п. 7. В групповой группы «Радуга», «Звездочки» открывающиеся окно оборудовано москитной сеткой, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 8. В групповой группы «Лучики» не допускается использование ламп с разным световым излучением: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п. 9. В теневом навесе, расположенном на территории групповой площадке старшей группы, устранены дефекты и повреждения пола, в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Руководствуясь ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» решил:

1. исполнение п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предписания об устранении нарушений обязательных требований от 14.08.2024 № 11/160 считать оконченными;
2. информацию об окончании исполнения п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предписания об устранении нарушений обязательных требований от 14.08.2024 № 11/160 внести в ФГИС «ЕРКНМ»;
3. настоящее решение довести до контролируемого лица в установленном порядке.

Ведущий специалист-эксперт ТО

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском,

Поспелихинском, Краснощековском,

Курийнском, Новичихинском и Шипуновском районах

(должность лица, принявшего решение)


(подпись)

(Котляр Е.А.)
(фамилия, инициалы)

Копия настоящего решения получена _____
(ФИО, подпись, дата)

Котляр Е.А., тел 8(38557)4-25-63

(ФИО и должность инспектора, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

